



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO  
Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica  
Uff. XI - Registro Imprese  
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Tel. 0647055307 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico  
Dipartimento Regolazione Mercato  
USCITA - 24/07/2008 - 0016368  
Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

All'Ing. ~~Stefano~~  
(Indirizzo posta elettronica: ~~stefano~~@arneg.it)

Oggetto: Richiesta parere in merito all'applicabilità del decreto 22 gennaio 2008, n.37, agli impianti a servizio delle attività "di processo, commerciali e terziarie".

Si fa riferimento alla e-mail trasmessa dalla S.V. in data 16 maggio 2008 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere in merito al campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37.

In particolare è stato richiesto se il decreto in parola si debba applicare, oltre che agli impianti a servizio degli edifici, anche agli impianti a servizio delle attività "di processo, commerciali e terziarie" che si svolgono all'interno di edifici.

Al riguardo si è del parere che il campo di applicazione della norma comprenda anche gli impianti a servizio delle attività sopra citate, e che pertanto, l'attività svolta dall'impresa (produzione e installazione di impianti di refrigerazione per supermercati centrali frigoriferi, impiantistica, banchi e celle frigorifere-) non possa essere esonerata dall'applicazione della norma.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
Marco Maceroni